




Uložení zemnicí pásky v terénu




Uložení NN kabelu a zemnicí pásky v terénu



Uložení VN kabelu v terénu




Uložení VN kabelu pod vozovkou



LEGENDA:



Vozovka



Zhutněná zemina po 20 cm vrstvách



Pískové lože



Vyrovnávací vrstva



Kabel NN



Kabel VN



Pásek FeZn 30x4



Výstražná fólie červená



HDPE ochranná kabelová krycí deka, červená



Kabelový žlab betonový



Krycí deska betonová



Olgvy Havlové 2901/128, Žižkov, 130 00 Praha 3

SUNFIN PRAHA s.r.o.

WWW.SUNFIN.CZ

Číslo stavby: F1-011-2023

Stavba: FVE 990 kWp - Býkov

Investor: AGROFARMA DUBNICE s.r.o.

Místo stavby: Býkov p.č. 175/4

Katastr: Býkov

Měřítko: 1:20

Formát: A4

Název výkresu: Uložení kabelů v zemi

Číslo výkresu: D.1.4.4

Datum: 04/2023

Stupeň PD: DUR

Projektant: Martin Šimek

Zodpovědný projektant: Ing. František Ducháček

Výřesk číslo: