

(viz ust. § 92 odst. 1 vodního zákona), tj. odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání v tomto oboru. Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí (tj. tzv. „kontrolní laboratoře“). Seznam „oprávněných laboratoří“, „kontrolních laboratoří“ a „měřicích skupin“ pravidelně zveřejňuje ve svém věstníku Ministerstvo životního prostředí. Rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod musí být prováděny podle příslušných technických norem.

4. Četnost odběru vzorků se stanovuje - **12 x ročně.**
5. Typ vzorků se stanovuje - **typ vzorku „B“- 24hodinový směsný**, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků, odebíraných v intervalu 2 hodin.
6. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku. Odběry vzorků nesmí být prováděny za neobvyklých situací, jako např. při silných deštích a při povodních.
7. Uváděné přípustné hodnoty koncentrace „p“ nejsou roční průměry a budou považovány za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5 k vládnímu nařízení č. 61/2003 Sb. Stanovení se provede typem vzorku „B“ podle poznámky 2) k tabulce 1 přílohy č. 4 vládního nařízení č. 61/2003 Sb., v platném znění.
8. Uváděné maximální hodnoty koncentrace „m“ jsou nepřekročitelnými hodnotami.
9. Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění pro jednotlivé znečišťující látky, bude rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod, přičemž při posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění se bude vycházet z údajů uplynulého kalendářního roku.
10. Emisní limity se nepovažují za dodržené v případě, že jich bylo dosaženo prokázaným zředěním odpadních vod.
11. Výsledky měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány 1 x ročně, **vždy do konce února za uplynulý kalendářní rok**, (v rozsahu dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.), a to zdejšímu vodoprávnímu úřadu, správci povodí tj. státnímu podniku Povodí Moravy s.p. v Brně a pověřenému odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M, pobočka v Brně - a to v přehledném členění, umožňujícím vyhodnocení výsledků dodržování stanovených emisních a bilančních limitů. Veškeré doklady o vypouštění vod je znečišťovatel povinen uchovávat pro kontrolní účely nejméně po dobu 5 let.

O námitkách účastníků řízení ve věci povolení se nerozhoduje, neboť nebyly v průběhu vodoprávního řízení podány.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Dobrovolný svazek obcí Velička, sídlo Hroznová Lhota 170, IČ: 71220925

Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a stavební úřad, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 vodního zákona, žadateli a stavebníku (oprávněnému):

Obchodní firma nebo název: **Dobrovolný svazek obcí ČOV Velička, se sídlem v Hroznové Lhotě 170, IČ: 71220925,**

II. vydává stavební povolení

podle ust. § 15 vodního zákona, ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) a ust. § 67 a násl. správního řádu, k provedení stavby