

rozhodnutí (§ 10 odst. I zákona). Příslušný stavební úřad je zašle na vědomí rovněž městskému úřadu.

6. Investor učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou, nedocházelo ke kontaminaci odnímaných ani přilehlých zemědělských pozemků.
7. Z evidence zemědělské půdy budou pozemky dotčené souhlasem k trvalému odnětí vyřazeny na základě rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).

• **Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, odd. ochrany vod:**

Stanovisko uplatněné do protokolu na jednání dne 21.08.2008: ...“Nemáme připomínky, souhlasíme s vydáním stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami v rozsahu výše uvedeném. Upozorňujeme provozovatele na dobu platnosti současných povolení k nakládání s vodami“....

- **Povodí Moravy, s.p.**, stanovisko ze dne 13.2.2008 zn. PMO65352/2007-203/Ko a ze dne 18.6.2008 zn. PMO27138/2008-203/Ko, a stanovisko, uplatněné do protokolu na jednání dne 21.08.2008: ..“V projektu stavby jsou garantovány následující limity znečištění na odtoku z ČOV v hodnotách „p“ (mg/l) BSK5 15, CHSKCr 80, NL 25, N-NH4 10, Pc 2. v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. požadujeme pro povolení k nakládání s vodami respektovat poměr hodnot „p“ a „m“. Proto požadujeme povolit na odtoku z ČOV do toku Velička následující hodnoty „m“ (mg/l) BSK5 30, CHSKCr 120, NL 50, N-NH4 25, Pc 7. Dále požadujeme ve stejné četnosti uložit sledování Nc 12 x ročně typem vzorku „B“. Dále požadujeme do rozhodnutí uvést hodnotu maximálního odtoku z ČOV v litrech za sekundu. Platnost povolení: do 31.12.2015. Pro zkušební provoz ČOV: Akceptujeme návrh emisních limitů BSK5 25/50, CHSKCr 120/170, NL 30/60, N-NH4 15/30, P/c 3/8, Nc sledovat. Dle NV č. 61/2003 Sb. je Pc ukazatelem závazným pro velikost ČOV 3.600 EO. Požadujeme specifikovat místa odběrů kontrolních vorků na přítoku a odtoku z ČOV. Vyhodnocení zkušebního provozu požaduje zaslat na Povodí Moravy, s.p. Brno. Bude uvedena délka zkušebního provozu. Zahájení zkušebního provozu požadujeme sdělit písemně na PM s.p. Brno a provoz Veselí nad Moravou. Ing. Kopřivová, v.r. **Provoz Veselí nad Moravou:** Bylo odsouhlaseno technické řešení výpustního objektu ČOV, dimenzované na pojezd vozidel správce toku do 25 tun. V rámci kontrolních dnů stavby bude na místě dořešen detail provedení. Ing. Pavel Cenek, v.r.
- **Zemědělská vodohospodářská správa**, pracoviště Hodonín, stanovisko ze dne 14.2.2008 zn. OPM/Ho/194/08 a stanovisko, uplatněné do protokolu na jednání dne 21.08.2008: ...“Nemáme námitek k vydání vodoprávního povolení předmětné. stavby. Požadujeme respektovat naše připomínky ve smyslu dopisu č.j.: OPM/HO/194/08 ze dne 14.02.2008“....
- **Správa a údržba silnic Brno**, stanovisko ze dne 2.6.2008 zn. 6850/2008-Ho/LiO1, a stanovisko uplatněné do protokolu na jednání dne 21.08.2008: ...“Nemáme připomínek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení“....
- **Telefónica O2** ze dne 23.11.2007 zn. 195381/07/MHO/VV0,
- **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**, ze dne 10.12.2007 zn. 2/Ok/2007/5468,
- **E.ON a.s.**, ze dne 10.4.2008 zn. OPRsAL-Z050811203
- **Jihomoravská plynárenská a.s.**, ze dne 13.12.2007 zn. 04785/07/3/2,
- **E.ON ČR, a.s.**, stanovisko ze dne 28.11.2007 zn. BREZINA-Z060735914 a ze dne 27.11.2007 zn. OPRsAL – Z050735697,

O námitkách účastníků řízení nebylo třeba rozhodovat, neboť nebyly uplatněny.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Dobrovolný svazek obcí Velička, sídlo Hroznová Lhota 170, IČ: 71220925