

VODOVODY a KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s.  
zapsáno u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 97, dne 1.11.1993  
Žižkova ul. 832, 581 51 Havlíčkův Brod  
IČO 48173002 DIČ: CZ48173002



Obec  
Skorkov  
582 53 Štoky

Vyřizuje: ing. Grepl R.  
Telefon: 569 430 242  
Mobil: 603 293 407  
E-mail: grepl@vakhb.cz  
Naše zn.: 498 / 2023 / PV

V Havlíčkově Brodě dne: 17.3.2023

**VĚC: komentář k protokolu o zkoušce č. 498 / 2023 / PV**

**Výsledky rozboru výše uvedeného protokolárního čísla JSOU v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody vyjma ukazatele pH (reakce vody).**

Poznámka: voda s přirozeně nižší hodnotou pH (nad 6,0), která nepůsobí agresivně na rozvodné systémy, se považuje za vyhovující.

vedoucí laboratoře  
Ing. Roman Grepl

Příloha: protokol číslo 498 / 2023 / PV.

**VODOVODY a KANALIZACE**  
Havlíčkův Brod, a. s.  
laboratoř  
Okružnická 3289, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 48173002 DIČ: CZ48173002

*Poznámka: porovnání výsledků s limity je provedeno mimo rámec posouzení (akreditace).*