



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Stavební úřad

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, tel.: 417 810 811, fax: 417 810 881

SPIS. ZN.: MUBI/17073/2012/330/Ku
Č. J.: MUBI/22708/2012
VYŘIZUJE: Josef Kulhánek
TEL.: 417 810 886
EMAIL: kulhanek@bilina.cz

v Bílině dne 27.06.2012

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Bílině, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14. 05. 2012 podala společnost

**ČEZ Distribuce, Teplická 874, Děčín 4, 40502 – IČ 24729035,
kterou zastupuje Enprospol s. r. o., Resslerova 357/9, Děčín IV – Podmokly, 40502 – IČ
28725450**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"Kabelizace NN pro pozemek parc. č. 229/24 v k. ú. Světec 760366"

(dále jen "stavba") na pozemcích **st. parc. č. 97 a 135 a parc. č. 229/14, 229/24 a 234/16 v k. ú. Světec 760366.**

Popis navržené stavby:

Stávající zední konzola NN na RD čp. 64 bude demontována a stávající vodiče budou převěšeny na nový betonový sloup s novou skříní SV200. Z této skříně bude napojen stávající elektrorozvaděč na čp. 64 a vyveden nový kabel, který bude uložen v zeleném pásu podél komunikace (pozemek 234/16), zasmyčkuje novou přípojkovou skříní SS200 na čp. 106 (přechod komunikace překopem) a bude ukončen v novém plastovém pilíři SS100 na hranici pozemku 229/4. Kabel NN bude položen v délce cca 90 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích **st. parc. č. 97 a 135 a parc. č. 229/14, 229/24 a 234/16 v k. ú. Světec 760366**, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500
- 2) Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval J. Jiříčka – autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb – ČKAIT 0401594, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.