























Vysvětlivky

	vrchní vedení NN		vrchní vedení NN
	kabelové vedení NN		kabelové vedení NN
	závěsný kabel NN		vrchní vedení VN
	příhradový stožár		kanalizační stoky, potrubí
	betonový stožár J		vodovodní řad
	dřevěný stožár s patkou Ip		plynovodní potrubí
	střešník		sdělovací kabel
	zední konzola rovná - rámová		
	kotva stožáru, střešníku		
	rozpojovací jističí skříň nová - stávající		
	vrchní přípojková skříň SP 100 nová - stávající		
	kabelová přípojková skříň SS 100 nová - stávající		
	uzemnění nové - stávající		
	výstražná tabulka		
	svodič přepětí		

POZNÁMKY - NN:

1. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz / TN-C
2. OCHRANA PŘED ND AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NADProudovými ochrannými přístroji dle PNE 33 0000-1
3. PROSTŘEDÍ DLE PNE 33 0000-2 VIZ. PŘÍLOHA TECH. ZPRÁVY, NÁM. OBLAST N2
4. PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO TOTO ZAŘÍZENÍ VYTÝČIT!



Projektant	Kreslil
Vladimír Urban	Vladimír Urban
Investor: ČEZ Distribuce, a. s.	
Světec, Kostomlatská ppč. 229/24, Fryčová	

ES ENPROS	
Stupeň PD	ÚR +
Datum	05/20
Zakázka	IV-12-40
Měřítko	Výkres č.
1:500	1