

IV. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Výstavba rodinného domu na ppč. 279/1 - Štrbice, domovní čistírna odpadních vod“, zpracované Vladimírem Drvotou, projektová činnost, IČ 432 66 215, J. Koziny 908/15, 415 01 Teplice, zak. č. 02-13 v 06/2013 a podle projektové dokumentace „Štrbice – prodloužení vodovodu a kanalizace a přípojky V + K“, zpracované Petrem Weinerem, ČKAIT 0400925, v 6/2013 ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3. Stavebník oznámí zdejšímu vodoprávnímu úřadu datum kontrolní prohlídky stavby.
4. Stavbu bude provádět oprávněná osoba pro stavby vodních děl.
5. K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla podle projektové dokumentace ukládá vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona po projednání se stavebníkem provedení zkušebního provozu v trvání **12 měsíců**. Dále po komplexním odzkoušení technologie a po provedení všech předepsaných zkoušek stavba přejde plynule do zkušebního provozu. Termín zahájení zkušebního provozu bude oznámen minimálně 14 dní předem příslušnému vodoprávnímu úřadu.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby
7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

Obecní úřad ve Světcích, pod zn.: Ousv/758/2013 z 5.8.2013:

Parcely č. 209/4 a 428/9 k.ú. Štrbice jsou ve vlastnictví obce Světec. Pro zřízení přípojek je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni. Obec Světec by neměla připomínky k prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu a přípojky vody za předpokladu, že s tímto připojením bude souhlasit provozovatel vodovodní a kanalizační sítě Severočeské vodovody a kanalizace, Teplice.

Povodí Ohře, s.p., pod zn.: 037200-22949/2013 z 05.09.2013:

I. Vyjádření z hlediska Plánu hlavních povodí ČR (PHP) a Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe (POP):

1. V souladu s ustanovením čl.1.1.2. odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP a po posouzení navrženého vypouštění kombinovaným způsobem:

- a) budou ve vypouštěných vodách dodrženy následující limitní hodnoty vypouštěného znečištění garantované v projektové dokumentaci:

	$Q_{\max.} \text{ l/s}$	$Q_{\max.} \text{ m}^3/\text{den}$	$Q_{\max.} \text{ m}^3/\text{rok}$
	0,2	0,6	219
v ukazateli:	p (mg/l)	m (mg/l)	balance (kg/r)
BSK ₅	25	60	4,4
CHSK _{Cr}	90	150	15,8
NL	30	60	5,3