

- b) pokud nebudou během zkušebního provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna,
  - c) bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 2x ročně (zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy Povodí Ohře, státní podnik Chomutov a vodoprávnímu úřadu),
  - d) bude pro kontrolní rozbor odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
  - e) bude odběr vzorků a jejich rozbor prováděn akreditovanou osobou.
2. V souladu s ustanovením čl. 1.1.2 odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP:
- a) bude u ČOV doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 čl. 3.1 - 3.6; 3.8 - 3.13; 4.1 - 4.8, 4.1 - 4.8; 5.1 - 5.5,
  - b) bude u kanalizace doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu,
  - c) bude do kolaudace vyřešena likvidace kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů),
3. V souladu s ustanovením čl. 3.1.1. odst. d) a čl. 3.1.3 odst. b) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle POP bude domovní ČOV zrušena po napojení veřejné kanalizace na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
- II. Stanovisko z hlediska správce povodí:
- 1. Platí podmínky uvedené v bodě I. A.
- III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:
- B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:
    - 1. Platí podmínky uvedené v bodě I. B.
- ČEZ Distribuce, a.s.**, pod zn.: 0100180659 z 09.07.2013, Nadzemní síť:
- V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic; popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje po podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Toto vyjádření je platné 1 rok od 09.07.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková