

dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru/zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu/výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Dále je nezbytné v ochranném pásmu podzemního vedení dodržet zejména § 46 odst. (8) a (10) zák. č. 458/2000 Sb., v ochranném pásmu nadzemního vedení § 46 odst. (3), (8), (9) a (11) zák. č. 458/2000 Sb., v ochranném pásmu elektrické stanice § 46 odst. (6), (8), (9), (10) a (11) zák. č. 458/2000 Sb.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pod zn.: O14610042148/OTPCMO/Hr z 19.2.2014:

- 1) Do námi provozované kanalizace ve Štrbicích je možné vypouštět pouze odpadní vody předčištěné přes domovní ČOV. Podmínky vypouštění odpadních vod do námi provozovaného kanalizačního systému jsou stanoveny platným kanalizačním řádem pro kanalizační systémy v obci Štrbice.
- 2) Upozorňujeme, že v budoucnu se plánuje akce odstranění volných kanalizačních výustí ve Štrbicích. Do veřejného kanalizačního systému zakončeného ČOV nelze vypouštět předčištěné splaškové odpadní vody. Po realizaci akce odstranění volných výustí bude nutné domovní ČOV zrušit.
- 3) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 4) Před započítáním prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; Info@scvk.cz, kanalizace – viz kontakt provoz kanalizací Teplice.
- 5) Kontakty – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. provoz Teplice:
 - Provoz vodovodů – p. Klemsa Miloš – tel: 606 606 320; e-mail: Milos.Klemsa@scvk.cz
 - Provoz kanalizací - p. Klemsa Zdeněk - tel: 606 608 216; e-mail: Zdenek.Klemsa@scvk.cz
- 6) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 7) Požadujeme být přizváni i k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby a ke kolaudaci stavby.
- 8) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti.
- 9) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Při odkrytí a střetu se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti.
- 10) Montážní práce na námi provozovaném zařízení – manipulace, vlastní propojení, napojení přípojek apod. – budou prováděny pracovníky příslušného provozu naší společnosti na základě objednávky – viz kontakty bod 4).
- 11) Nad obsyp potrubí vodovodu bude uložena ochranná folie modré barvy s potiskem vod (vodovod).