

Ochrana ovzduší – jsme dotčeným orgánem. Zdrojem tepla v novém RD bude automatický teplovodní **kotel na dřevěné pelety** typu ROJEK TKA o max. výkonu 14 kW. Dále je v rámci výstavby RD navrženo likvidování odpadních vod na **domovní čistírně odpadních vod** umístěné na parcele investora. V souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. je nutné vyžádat si **závazné stanovisko** orgánu ochrany ovzduší (Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí) k územnímu, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. V části PD D.1.3 (Požárně bezpečnostní řešení) je zmínka o instalaci **krbových kamen**, které však nejsou řešeny v části PD „Vytápění“.

Upozorňujeme, že pokud budou krbová kamna instalována, jsou i tato předmětem závazného stanoviska a je nutné je zahrnout do žádosti o jeho vydání (viz příloha tohoto vyjádření).

Zemědělský půdní fond - stavba RD a DČOV bude realizována na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Štrbice; pozemek se nachází v zastavěném území obce, je součástí ZPF v kultuře zahrada;

- podle § 9 odst. 2 písm. a) bod 5 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, **k odnětí není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF;**

Vodoprávní úsek – sděluje, že je dotčeným orgánem předmětného řízení, neboť SO 01 - venkovní vodovod, SO 02 – venkovní splašková kanalizace a domovní čistírna odpadních vod jsou stavbami vodních děl, ke kterým je nezbytné povolení zdejšího vodoprávního úřadu. Ke stavbě domovní čistírny odpadních vod je zároveň nezbytné povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, které je příslušný vydat rovněž zdejší vodoprávní úřad.

Upozorňujeme stavebníka, že splašková a vodovodní přípojka není stavbou vodního díla. Toto vyjádření nenahrazuje povolení nebo souhlasy potřebné podle jiných právních předpisů. Projednání podmínek se správci jednotlivých inženýrských sítí případně majiteli zasažených pozemků nespadá do kompetence odboru životního prostředí.

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, pod č.j.: MUBI 38931/2013 z 25.11.2013:

1. Dopravní značení bude provedeno dle tímto stanoviskem odsouhlaseného a potvrzeného návrhu dopravního značení - PČR Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor vnější služby Teplice, Dopravní inspektorát č.j.: KRPU-261350-1/ČJ-2013-040906 ze dne 19.11.2013.
2. Rozměry a provedení dopravních značek musí být v souladu s ČSN 018020 a v souladu se „Zásadami pro přechodné dopravní značení – TP 66“, za použití upraveného schéma B/1.
3. Není třeba objízdné trasy, bude zachován průjezd.
4. K označení nesmí být použito nečitelných, poškozených nebo nadměrně opotřebovaných dopravních značek.
5. Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé.
6. Délka jednotlivých polí bude min. 10 cm.
7. Spodní okraj nejnižše připevněné značky bude 60 cm nad vozovkou.
8. Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti.
9. V případě potřeby požádáte zdejší silniční správní úřad o změnu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
10. Po skončení akce bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.