

Mírnější hygienický limit pro skupinový vodovod pro veřejnou potřebu Plzeň do roku 2014

V návaznosti na provedené řízení Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje určila provozovateli skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Plzeň – VODÁRNĚ PLZEŇ – dočasně mírnější limit v ukazatelích s nejvyšší meznou hodnotou (pesticidy). Dle znalce problematiky hodnocení zdravotních rizik toto snížení limitu nepředstavuje zdravotní riziko pro zásobované obyvatele.

V řízení vedeném podle ustanovení §3a odst.1 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví dle ust. §82 odst.1,2 písm.a) zákona určuje provozovateli skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Plzeň, VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. mírnější hygienický limit v ukazatelích s nejvyšší meznou hodnotou – acetochlor, metolachlor, terbuthylazin, metazachlor, chlortoluron, celkový obsah pesticidních látek, a to na období **do 30.9.2014**.

Žádost o mírnější hygienický limit byla podána s ohledem na vydané územní rozhodnutí stavby Rekonstrukce úpravný vody Plzeň III, jejíž součástí je rozšíření technologie o 3.stupeň filtrace přes granulované uhlí (GAU), která odstraní pesticidní látky širokého spektra s účinností více než 99%.

Hodnocení zdravotního rizika ve výše uvedených ukazatelích z pitné vody bylo zpracováno MUDr. Bohumilem Havlem, znalcem pro odvětví hygiena se specializací hygiena životního prostředí. Z jeho závěrů je patrné, že za současného stavu pouze přechodného výskyt výše zmíněných látek v pitné vodě je možné podle aktuálních poznatků zdravotní riziko prakticky vyloučit.

Kontrola jakosti pitné vody v dotčeném období bude probíhat v souladu s platnými hygienickými a vodoprávními předpisy a schváleným provozním řádem ve stanovených odběrových místech sítě; četnost těchto kontrol ve výše uvedených ukazatelích bude zvýšena na 28x ročně v síti.

Více informací na <http://www.vodarna.cz/clanek/mirnejsi-hygienicky-limit-pro-skupinovy-vodovod-pro-verejnou-potrebu-plzen-do-roku-2014.html>